

Генеральному директору ООО «Горсети»

В.Т.Резникову

Шевченко ул., д. 62А, г.Томск, 634012

от председателя правления

СНТ «Полянка»

(окрестности с. Зоркальцево)

Шешуковой Марины Витальевны

г. Томск, ул.Учебная, д. 8, кв. 26⁷

т. 8-906-951-93-86

эл.почт sheshukova.ma@list.ru

Уважаемый, Владимир Тихонович!

Обращаюсь к Вам с просьбой, рассмотреть возможность передачи электрического хозяйства, находящегося на балансе нашего товарищества, на баланс вашей организации.

На балансе СНТ «Полянка» находятся:

1. 2,2 км Высоковольтной линии 10 кВ
2. Линии электропередач 0,4 кВ (около 8 км)
3. КТПН 250 10/0,4

Ответственное лицо: член правления СНТ «Полянка» Ламбров М.В.

т. 8-913-827-21-88

Председатель правления
СНТ «Полянка»

М. Шешукова / Шешукова М.В./



Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСЕТИ»	
634012. г. Томск, ул. Шевченко, 62А, Тел.: 999-883. факс: 999-677	
Входящий №	5432
От « 30 » 09	20 19 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Г О Р С Е Т И»

Россия, 634012, г.Томск, ул.Шевченко, 62 а, тел./факс (382 2) 54-14-83/54-11-77
ИНН 7017081040, КПП 701701001, Р/с 40702810664000045810
Томское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО в г. Томске, БИК 046902606

Исх. № 4912
« 03 » 12 2019 г.

Председателю СНТ «Полянка»
Шешуковой М.В.
634028 г.Томск, ул. Учебная, 8. Кв.264

Уважаемая Марина Витальевна!

В ответ на Ваше обращение вх. №5432 от 30.09.2019г. сообщаем, что сетевая компания ООО «Горсети» не может принять на баланс электросетевое имущество СНТ «Полянка» по причине того, что сети электроснабжения выполнены с нарушениями ПУЭ п.2.4.55-2.4.60 (нарушение нормативных расстояний ВЛ), п.2.8.1. (отсутствие защиты от атмосферных перенапряжений ВЛ).

Также в связи с большой протяженностью, в конце линий электропередач происходит сильное падение напряжения, что влечет за собой ухудшение качества и надежности электроснабжения. Стесненность условий и прохождение линии электропередач по частным территориям, влечет за собой невозможность качественного обслуживания.

Технический директор



Р.Х. Валитов